

동국대학교 급수계량기 교체공사 작업도면



<주 기>

1. 수도계량기 메이커 : 경성제닉스 또는 한국아이치사 사양 이상제 품으로 설치할 것
2. 계량기 종류 : 습식 기계식수도계량기(아날로그)
3. 배관 직경 40A이상은 플랜지형 대형수도미터 계량기 설치할 것
4. 밸브, 플랜지, 유니온 등 접합은 전주용접 실시할 것(아르곤용접)