

금강관 난방용 보일러 교체공사 내역

1. 교체신설 보일러 사양 (최소)

- 가. 설치위치 : 동국대학교 금강관 지하1층 기계실
- 나. 용도 : 난방전용
- 나. 난방출력 : 150,000Kcal/h 이상
- 다. 연소기명(사용연료) : 가스 온수 보일러(저장실) (도시가스)

2. 공사시행 범위

- 가. 기존 고장보일러 철거 및 신설보일러 설치 (도비 포함)
- 나. 신설 보일러는 경동보일러(국산 KS) 이상 장비로 할 것
- 다. 난방 서플라이관(65A) 및 리턴관(65A)은 플랜지부분까지 연결 교체 (동배관)
- 라. 퇴수 배관 및 도시가스 연결작업 포함
- 마. 기존 연도의 높이 및 관경을 수정하여 신설 보일러에 연결
- 바. 신설보일러의 검사비 포함
- 사. 금강관 숙소의 바닥난방 분배기 밸브 교체 포함 (25mm 볼밸브 36개)

3. 기존(철거) 보일러 현황사진



우측 흰색 보일러