



기호	냉매 관경	기호	배수 관경
A	ø6.35	2	ø25
B	ø9.52		
C	ø12.70		
D	ø15.88		
E	ø19.05		
F	ø22.22		
H	ø28.58		
J	ø34.92		

1 지상2층 향온합습 배관평면도
SCALE : 1/100(A3)

설계명
Project
박물관
향온합습기 설치공사

NOTE

REV.	DATE	DESCRIPTION	BY	BY	APP

DRAWING TITLE
지상2층
향온합습 배관평면도

APPROVAL DATE: APPROVED: _____
PROJECT NO.: CHECKED BY: _____
ENGINEER: DRAWN / DATE: 2023.08.
SCALE: 1/100 (A3)
DRAWING NO.: REV.: