

○ 동국대학교 다향관 지상2층 평면도(석면지도)

\* 건축자재 인식표

천장재	천장재(밤라이트)
벽재(밤라이트)	보온재
배관재	기타물질
뽁질재	내화피복재
지붕재	칸막이(큐비클)
비석면	바닥재

\* 건축자재 인식표

시료번호
시료 위치
건축 자재
석면 함유 시료
시료번호
시료건축 위치
자재
석면 비함유 시료

개 요

-용역  
동국대학교 서울캠퍼스 석면조사

-도면번호:다향관-2-1

-건축물소재지:  
서울 중구 장충로 2가 192-5


-석면분석기관  
(주)한국친환경연구소

-조사일자  
2013. 9. 9 ~ 10. 9

구분	층별	동일물질 구역 (타입)	시료번호	시료 채취위치	건축자재	면적 (제곱미터)	석면종류	석면함유량(%)	위해성평가점수	위해성등급	관리방안	비고
다향관	지상2층	1타입	#2-1	천장	텍스	427.04	백석면	6	8~9	낮음	별첨(결과서)	
석면자재 합계						427.04						

1. 철거 구간 : 다향관 302-201, 202, 203, 226, 복도

복도 전경



302-201 양자기능반도체연구센터(행정지원실)



302-202 양자기능반도체연구센터



302-203 양자기능반도체연구센터



302-226 전자분광실

