

법학관 2층 B253 대원스님 스마트강의실 조성공사 추가자료

□ 실외기 위치 및 배관안내

- 1) 법학관 2층 여자화장실 옆 PS실 활용하여 옥상 PS실 까지 냉매배관 연결
- 2) 옥상 설비 PS실 뒷개 부분 탈거하여 작업 공간 확보 할 것, 작업 완료 후 뒷개를 용접하여 덮을 것 (옥상 설비 PS실 내부로 물 새지 않도록 할 것)
- 3) 옥상 설비 PS실 측면 코어작업 실시 후 배관트레이를 활용하여(측면 타공시 신규 배관 트레이 설치) 배관 연결 설치 (옥상 설비 PS실 내부로 물 새지 않도록 할 것)
- 4) 옥상 설비 PS실에서부터 실외기 설치 위치까지 약 20m 거리
- 5) 스프링 방진가대 설치 후 실외기 안착

옥상 설비 PS실



법학관 PS실 내부 모습




옥상 설비 PS실 모습



작업 공간을 위한 외부 PS실 뒷개 탈거 부위



옥상 실외기 설치 모습



옥상 실외기 위치

